

○火災予防条例施行規則

〔昭和 48 年 4 月 14 日〕
規 則 第 2 5 号

改正	昭和 51 年 04 月 01 日	規則第 03 号	平成 07 年 03 月 23 日	規則第 2 号
	昭和 57 年 10 月 01 日	規則第 07 号	平成 17 年 11 月 30 日	規則第 6 号
	昭和 60 年 12 月 01 日	規則第 13 号	平成 21 年 05 月 29 日	規則第 4 号
	平成 02 年 05 月 21 日	規則第 01 号	平成 24 年 11 月 29 日	規則第 3 号
	平成 04 年 05 月 30 日	規則第 06 号	平成 26 年 07 月 22 日	規則第 4 号

(趣旨)

第 1 条 この規則は、火災予防条例（昭和 48 年条例第 22 号、以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。

(標識)

第 2 条 条例に規定する標識は、別表によらなければならない。

(様式)

第 3 条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

- (1) 条例第 42 条の 2 第 3 項による指定催しの指定通知書（様式第 1 号）
- (2) 条例第 42 条の 2 第 3 項による火災予防上必要な業務に関する計画提出書（様式第 2 号）
- (3) 条例第 43 条第 1 項に規定する防火対象物使用開始届出書（様式第 3 号及び様式第 3 号の 2）
- (4) 条例第 44 条第 1 号から第 8 号の 2 までに規定する火を使用する設備の設置届出書（様式第 4 号）
- (5) 条例第 44 条第 9 号から第 12 号までに規定する発電設備設置届出書（様式第 5 号）
- (6) 条例第 44 条第 13 号に規定するネオン管灯設備設置届出書（様式第 6 号）
- (7) 条例第 44 条第 14 号に規定する水素ガスを充転する気球の設置届出書（様式第 7 号）
- (8) 条例第 45 条第 1 号に規定する火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書（様式第 8 号）
- (9) 条例第 45 条第 2 号に規定する煙火の打上げ又は仕掛届出書（様式第 9 号）
- (10) 条例第 45 条第 3 号に規定する催物開催届出書（様式第 10 号）

- (11) 条例第 45 条第 4 号に規定する水道の断水又は減水届出書（様式第 11 号）
- (12) 条例第 45 条第 5 号に規定する道路工事届出書（様式第 12 号）
- (13) 条例第 45 条第 6 号の規定による露店等の開設届出書（様式第 13 号）
- (14) 条例第 46 に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出書及び廃止届出書（様式第 14 号及び様式第 14 号の 2）
- (15) 条例第 45 条の 2 に規定する指定洞道届出書（様式第 15 号）
（禁止行為の解除承認申請）

第 4 条 条例第 23 条第 1 項ただし書の規定により喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みについて承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書（様式第 16 号）を消防長に提出しなければならない。
（タンクの水張検査等）

第 5 条 条例第 47 条の規定によりタンクの水張検査又は水圧検査（以下「水張検査等」という。）を受けようとする者は、タンク検査申請書（様式第 17 号）を消防長に提出しなければならない。

2 タンクの水張検査又の結果、条例第 31 条の 4 第 1 号、条例第 31 条の 5 第 4 号及び第 31 条の 6 第 2 号の技術上の基準に適合するときは、タンク検査済証（様式第 18 号）を交付する。

附則

この規則は、公布日から施行する。

附則（昭和 51 年 4 月 1 日規則第 3 号）

この規則は、昭和 51 年 4 月 1 日から施行する。

附則（昭和 51 年 10 月 1 日規則第 7 号）

この規則は、昭和 51 年 4 月 1 日から施行する。

附則（昭和 60 年 12 月 1 日規則第 13 号）

この規則は、昭和 60 年 12 月 1 日から施行する。

附則（平成 2 年 5 月 21 日規則第 1 号）

この規則は、平成 2 年 5 月 23 日から施行する。

附則（平成 4 年 5 月 30 日規則第 6 号）

この規則は、平成 2 年 6 月 1 日から施行する。

附則（平成 7 年 3 月 23 日規則第 2 号）

この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。

附則（平成 17 年 11 月 30 日規則第 6 号）

この規則は、平成 17 年 12 月 1 日から施行する。

附則（平成 21 年 5 月 29 日規則第 4 号）

この規則は、公布日から施行する。

附則（平成 24 年 11 月 29 日規則第 3 号）

この規則は、平成 24 年 12 月 1 日から施行する。

附則（平成 26 年 7 月 22 日規則第 4 号）

この規則は、平成 26 年 8 月 1 日から施行する。

別表（第 2 条関係）

根拠条文	規制事項 標識理の種類	寸法		色	
		幅cm	長さcm	地	文字
第 8 条の 3 第 1 項及び第 3 項 第 11 条第 1 項第 5 号及び第 3 号 第 12 条第 2 項及び第 3 項 第 13 条第 2 項及び第 4 項	燃料電池発電設備 変電設備 発電設備 蓄電池設備  である旨の標識	15 以上	30 以上	白	黒
第 17 条第 3 号	水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止した標識	30 以上	60 以上	赤	白
第 23 条第 2 項	「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識	25 以上	50 以上	赤（条令）	白（条令）
第 23 条第 4 項	「喫煙所」と表示した標識	30 以上	10 以上	白	黒
第 31 条の 2 第 2 項第 1 号 第 33 条第 3 項 第 34 条第 2 項第 1 号	危険物 指定可燃物  を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識	30 以上	60 以上	白	黒
第 31 条の 2 第 1 号 第 33 条第 2 項 第 34 条第 5 号	危険物 指定可燃物  の品名、最大数量等を掲示した掲示板	30 以上	60 以上	(※注)	
第 39 条第 4 号	定員表示板	30 以上	25 以上	白	黒
第 39 条第 4 号	満員札	50 以上	25 以上	赤	白

(※注) 危険物の規則に関する規則第 18 条第 1 項第 3 号及び第 5 号の例によること。

第 号
年 月 日

様

大船渡地区消防組合消防本部
消防長 印

指定催しの指定通知書

大船渡市火災予防条例第42条の 2 第 3 項の規定に基づき、下記の催しを指定
催しとして指定したので通知します。

記

催しの開催場所	
催 し の 名 称	
催しの開催期間	

教 示

- 1 この指定に不服のある場合は、指定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に大船渡地区消防組合管理者に対して審査請求することができます。
- 2 この指定については、指定があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に大船渡地区消防組合（訴訟において大船渡地区消防組合を代表するものは、管理者となる。）を被告として、指定の取消しの訴えを提起することができます。
- 3 この指定について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に、大船渡地区消防組合を被告として指定の取消しの訴えを提起することができます。

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

年 月 日			
大船渡地区消防組合消防本部 消防長 様			
届出者 住 所 氏 名 印 (法人の場合は、名称及び代表者) (電 話) 防火担当者 住 所 氏 名 印 (電 話)			
別添のとおり火災予防上必要な業務に関する計画書を提出します。			
指 定 催 し の 開 催 場 所			
指定催しの名称			
開 催 期 間	自 年 月 日 至 年 月 日	開 催 時 間	開始 時 分 終了 時 分
一 日 当 た り の 人 出 予 想 人 員		露店等の数	
使 用 火 気 等	☐ コンロ等の火を使用する器具 ☐ ガソリン等の危険物 ☐ その他 ()		
その他必要事項			
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄		

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 □印のある欄には、該当の□印にレを付けること。
- 3 ※印の欄は、記入しないこと。

様式第3号（第3条関係）

防火対象物使用開始届出書

大船渡地区消防組合消防本部消防長 様										年 月 日	
届出者											
住所											
氏名										印	
電話										番	
所在地		電話 番									
名称						主要用途					
建築確認年月日		年 月 日				建築確認番号					
※消防同意年月日		年 月 日				※消防同意番号					
工事着手 年月日		年 月 日		工事完了 (予定) 年月日		年 月 日		使用開始 (予定) 年月日		年 月 日	
他の法令による 許可 認可											
敷地面積		㎡		建築面積		㎡		延面積		㎡	
従業員数		人		公開時間又は従業時間				時 分～ 時 分			
屋外消火栓、動力消防ポンプ、消防用水の概要											
その他の必要な事項											
※ 受付 欄						※ 経過 欄					

防火対象物棟別概要 (第 号)	用 途			構 造				
	種別 階別	床面積 ㎡	用 途	消 防 用 設 備 等 の 概 要				特殊消 防用設 備等の 概 要
				消火設備	警報設備	避難設備	消火活動 上必要な 施 設	
	階							
	階							
	階							
	階							
	階							
	計							

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 - 2 同一敷地内に 2 以上の棟がある場合には、棟ごとに「様式第 1 号の 2 防火対象物棟別概要追加書類」に必要な事項を記入して添付すること。
 - 3 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 4 建築面積及び延面積の欄は、同一敷地内に 2 以上の棟がある場合には、それぞれの合計を記入すること。
 - 5 消防用設備等の概要欄には、屋外消火栓、動力消防ポンプ及び消防用水以外の消防用設備等の概要を記入すること。
 - 6 ※印の欄は記入しないこと。
 - 7 防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書（消火器具、避難器具等の配置図を含む。）を添付すること。

様式第3号の2（第3条関係）

防火対象物棟別概要追加書類

防火対象物棟別概要（第号）	用 途			構 造				
	種 類 階 別	床 面 積 ㎡	用 途	消 防 用 設 備 等 の 概 要				特殊消防用設備等の概要
				消火設備	警報設備	避難設備	消防活動上必要な施設	
	階							
	階							
	階							
	階							
	階							
	階							
	計							
防火対象物棟別概要（第号）	用 途			構 造				
	種 類 階 別	床 面 積 ㎡	用 途	消 防 用 設 備 等 の 概 要				特殊消防用設備等の概要
				消火設備	警報設備	避難設備	消防活動上必要な施設	
	階							
	階							
	階							
	階							
	階							
	階							
	計							

様式第4号(第3条関係)

炉・暖房設備・温風暖房機・ボイラー
給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
ヒートポンプ冷暖房機
火花を発生する設備・放電加工機

設置届出書

大船渡地区消防組合消防本部消防長 様						年 月 日
届出者 住所 氏名 電話						番 ⑩
防 火 対 象 物	所在地	電話				番
	名 称				主 要 用 途	
設 置 場 所	用 途		床面積	m ²	消防用設備等 又は特殊消防 用 設 備 等	
	構 造		階 層			
届 出 設 備	設 備 の 種 類					
	着工(予定)年月日		年 月 日	竣工(予定)年月日		年 月 日
	設 備 の 概 要					
	使 用 す る 燃 料 ・ 熱 源 ・ 加 工 液	種 類		使 用 量		
安 全 装 置						
取扱者責任者の職氏名						
工 事 施 工 者	住 所	電話				番
	氏 名					
※ 受 付 欄				※ 経 過 欄		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 階層欄には、屋外に設置する設備にあつては、「屋外」と記入すること。
- 4 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。
- 5 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
- 6 火花を生ずる設備及び放電加工機以外の設備にあつては、使用量欄には1時間当たりの入力を記入すること。この際、電気を熱源とする設備にあつては、1キロワットを 800 キロカロリーに換算すること。
- 7 ※印の欄は、記入しないこと。
- 8 当該設備の設計図書を添付すること

様式第5号（第3条関係）

燃料電池発電設備
発電設備
変電設備
蓄電池設備
設置届出書

大船渡地区消防組合消防本部消防長 様										年 月 日	
届出者 住所 氏名 電話										番	
防火 対象 物	所在地	電話								番	
	名 称						用 途				
設 置 場 所	構 造					場 所			床 面 積		
						屋内(階)、屋外			㎡		
	消防用設備等又は 特殊消防用設備等					不 燃 区 画	有・無	換 気 設 備	有・無		
届 出 設 備	電 圧					全出力又は 定 格 容 量	KW AH・セル				
	着 工 (予 定) 年 月 日	年 月 日				竣 工 (予 定) 年 月 日	年 月 日				
	設 備 の 概 要	種 別	キュービクル式（屋内・屋外）・その他								
主 任 技 術 者 氏 名											
工事施工者	住 所										
	氏 名	電話 番									
※ 受 付 欄						※ 経 過 欄					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 法人あつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 3 電圧欄には、変電設備にあつては一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。
 - 4 全出力又は定格容量の欄には、燃料電池発電設備、発電設備または変電設備にあつては全出力を、蓄電池発電設備にあつては定格容量を記入すること。
 - 5 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
 - 6 ※印の欄は、記入しないこと。
 - 7 当該設備の設計図書を添付すること。

様式第 6 号 (第 3 条関係)

ネオン管灯設備設置届出書

年 月 日				
大船渡地区消防組合消防本部 消防長 様				
届出者 住所 氏名				
電話 番 ⑩				
防火 対象 物	所在地	電話 番		
	名 称		用 途	
届 出 設 備	設 置 容 量			
	着工(予定) 年 月 日		着工(予定) 年 月 日	
	設 備 の 概 要			
工事施工者	住所	電話 番		
	氏名			
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 - 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 3 届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
 - 4 ※印の欄には、記入しないこと。
 - 5 該当設備の設計図書を添付すること。

様式第7号（第3条関係）

水素ガスを充てんする気球の設置届出書

年　月　日

大船渡地区消防組合消防本部消防長　様

届出者
住所
氏名
電話

番

⑩

設置請負業者		住　所													
		氏　名		電　話　　　　　　　　　番											
看　視　人		氏　名		他　　　名											
設　置　期　間		掲　揚		自　　　　　　　　　至											
		けい留		自　　　　　　　　　至											
設　置　目　的															
設　置 場　所		地　名　地　番													
		地上又は屋上の別				用 途				立入禁止 の　方　法					
充てん又は作業の方法				日　時						場　所					
				方　法						ガス置場					
構 造		気　球		型				直　径				材　質			
								体　積				厚　さ			
		揚　　　　　綱		材　質								太　さ			
電 飾		電球の定格電圧				灯数				配線方式		直列・並列			
		電　線　の　種　類						断面積							
総　　　　　重　　　　　量								その他 必　要 事　項							
支　持　方　法		掲　揚													
		けい留													
※　受　　　　　付　　　　　欄						※　経　　　　　過　　　　　欄									

- | | |
|----|---|
| 備考 | <ol style="list-style-type: none">1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。2 法人あつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。3 ※印の欄には、記入しないこと。4 設置場所附近の見取り図、気球の見取り図及び電飾の配線図（電飾を敷設するものに限る。）を添付すること。 |
|----|---|

様式第8号（第3条関係）

火災とまぎらわしい煙または火炎
を發するおそれのある行為の 届出書

年 月 日 大船渡地区消防組合消防本部消防長 様 届出者 住所 氏名 電話 ⑩ 番	
発生予定日時	自 至
発生場所	
燃焼物品名 及び数量	
目的	
その他 必要な事項	
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地
 を記入すること。
- 3 その他必要な事項欄には、消火準備の概要その他参考事項を記入
 すること。
- 4 ※印の欄には、記入しないこと。

様式第9号（第3条関係）

煙 火 打 上 げ
仕 掛 け 届 出 書

年 月 日	
大船渡地区消防組合消防本部消防長 様	
届出者 住所 氏名 電話	
番 ⑩	
打上げ 仕掛け 予定日時	自 至
打上げ 仕掛け 場 所	
周 囲 の 状 況	
煙 火 の 種 類 及 び 数 量	
目 的	
そ の 他 必 要 な 事 項	
打上げ 仕掛け に直接従事 する責任者の氏名	
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 3 ※印の欄には記入しないこと。
 - 4 その他必要な字高覧には、消火準備の概要その他参考事項を記入すること。
 - 5 打上げ、仕掛け場所の略図を添付すること。

様式第 10 号（第 3 条関係）

催 物 開 催 届 出 書

年 月 日				
大船渡地区消防組合消防本部消防長 様				
届出者				
住所				
氏名				
⑩				
電話				
番				
防火 対象 物	所在地	電話		
	名 称		本来の用途	
使 用 箇 所	位 置	面 積		客 席 の 構 造
		m ²		
	消防用設備等又は特殊			
	消防用設備等の概要			
使 用 目 的				
使 用 期 間			開催時間	
収 容 人 員		名	避難誘導及び消火活動に従事できる人員	名
防 火 管 理 者 氏 名				
そ の 他 必要な事項				
※ 受 付 欄			※ 経 過 欄	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 ※印の欄には、記入しないこと。
- 4 使用する防火対象物の略図を添付すること。

様式第 11 号 (第 3 条関係)

断 水 届 出 書
水 道 減

年 月 日	
大船渡地区消防組合消防本部消防長 様	
届出者 住所 氏名 電話	
⑩ 番	
断 水 予 定 日 時 減	自 至
断 水 区 域 減	
工 事 場 所	
理 由	
現 場 責 任 者 氏 名	
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄

- 備 考
- この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 - 法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
 - ※印の欄には、記入しないこと。
 - 断・減水区域の略図を添付すること。

様式第 12 号 (第 3 条関係)

道 路 工 事 届 出 書

年 月 日	
大船渡地区消防組合消防本部消防長 様	
届出者 住所 氏名 電話 番 ⑩	
工 事 予 定 日 時	自 至
路 線 及 び 箇 所	
工 事 内 容	
現 場 責 任 者 氏 名	
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄

- 備考 1 この用紙の、大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地
 を記入すること。
- 3 ※印の欄には、記入しないこと。
- 4 工事施行区域の略図を添付すること。

露店等の開設届出書

大船渡地区消防組合消防本部 消防長				年 月 日				
様								
届出者								
住 所								
氏 名				印				
(電 話				)				
開 設 期 間	自	年	月	日	営 業 時 間	開始	時	分
	至	年	月	日		終了	時	分
開 設 場 所								
催 し の 名 称								
開 設 店 数					消 火 器 の 設 置 本 数			
現場責任者氏名	(電話)							
※ 受 付 欄					※ 経 過 欄			

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 法人又は組合にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付すること。
- 4 ※印の欄は、記入しないこと。

様式第 14 号 (第 3 条関係)

少量危険物 貯 蔵
指定可燃物 取扱い 届出書

年 月 日 大船渡地区消防組合消防本部消防長 様 届出者 住所 氏名 電話 ⑩ 番				
貯蔵又は取扱い の 場 所	所在地			
	名 称			
類、品名及び 最 大 数 量	類	品 名	最大貯蔵数量	一日最大取扱数量
貯蔵又は取扱 方 法 の 概 要				
貯蔵又は取扱場所 の位置、構造及び 設 備 の 概 要				
消防用設備等又 は特殊消防用 設 備 等 の 概 要				
貯蔵又は取扱い の開始予定期日 又 は 期 間				
そ の 他 必 要 な 事 項				
※ 受 付 欄			※ 経 過 欄	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 ※印の欄は、記入しないこと。
- 4 貯蔵又は取扱場所の見取図を添付すること。

様式第 14 号の 2（第 3 条関係）

少量危険物 貯 蔵
指定可燃物 取扱い 廃止届出書

年 月 日				
大船渡地区消防組合消防本部消防長 様				
届出者				
住所				
氏名 ⑩				
電話 番				
貯蔵又は取扱い の 場 所	所在地			
	名 称			
類、品名及び 最 大 数 量	類	品 名	最大貯蔵数量	一日最大取扱数量
貯蔵又は取扱 方 法 の 概 要				
貯蔵又は取扱場 所の位置、構造 及び設備の概要				
消防用設備等又 は特殊消防用 設備等の概要				
廃 止 年 月 日	年 月 日			
廃 止 理 由				
※ 受 付 欄			※ 経 過 欄	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 ※印の欄は、記入しないこと。

様式第 15 号 (第 3 条関係)

とうどう
指定洞道等届出書（新規・変更）

大船渡地区消防組合消防本部消防長様

届出者
住所
氏名
電話

番

(印)

設置者	法人の名称	
	代表者氏名	
洞等の名称		
設置場所	起点	
	終点	
	経由地	
その他必要事項		
※受付欄		※経過欄

備考	1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 2 ※印の欄には、記入しないこと。 3 洞道等の経路図、設置されている物件の概要書、火災に対する安全管理対策書その他必要な図書を添付すること。
----	---

様式第 16 号 (第 4 条関係)

禁止行為の解除承認申請書

年 月 日

大船渡地区消防組合消防本部

消防長 様

申請者

住所

電話 ()

氏名 (印)

火災予防条例第 23 条第 1 項ただし書きの規定により承認を受けたいので下記により申請します。

防 火 対 象 物	所 在 地	電 話 ()		
	名 称		用 途	
	関 係 者 住 所			
	氏 名			
解 除 の 承 認 を 受 け る 場 所 と	階		階 の 用 途	
	名 称		場 所 の 用 途	
	構 造		内 部 の 仕 上 げ	
解 除 の 承 認 を 受 け る 行 為 と	種 類	喫 煙 ・ 裸 火 使 用 ・ 危 険 物 品 持 込 み		
	期 間			
	理 由			
	内 容			
行 為 者	住 所			
	職 業			
	氏 名	(年 齢 歳) 男 ・ 女		
火 災 予 防 講 じ た 措 置				
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 解除の承認を受けようとする場所の詳細図面及び当該場所付近の概要図を添付すること。
- 4 行為者が2人以上の場合は、その所属、氏名、年齢、性別等を記載した書類を添付すること。
- 5 申請書は正副2部提出すること。
- 6 ※印の欄には、記入しないこと。

様式第 17 号 (第 5 条関係)

タンク 検 査 申 請 書

年 月 日 大船渡地区消防組合消防本部 消防長 様 住所 電話 番 氏名 ⑩		
製造者又は設置者	住 所	
	氏 名	
タンクの構造	形 状	
	寸 法	
	材質記号及び板厚	
検 査 の 別	1. 水張り検査 2. 水圧検査(最大常用圧力 kPa)	
タンクの製造者 及び製造年月日		
その他必要な事項		
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄	※ 手 数 料 欄

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 ※印の欄には、記入しないこと。

正 タ ン ク 検 査 済 証

水張り又は水圧検査の別				
検 査 圧 力		Kpa		
タンク の 構 造	形 状		容 量	ℓ
	寸 法			
	材質記号及び板厚	mm		
製造者及び製造年月日				
タンク検査番号 第 号 年 月 日				
大船渡地区消防組合消防本部 ㊞				

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

副

少 量 危 険 物 タ ン ク 検 査 済 証	
検 査 圧 力	Kpa
検 査 番 号	第 号
検 査 年 月 日	年 月 日
大船渡地区消防組合消防本部	

- 備考 1 このタンク検査済証は、金属板とすること。
2 このタンク検査済証は、タンクの見やすい箇所に取り付けること。